



Prezydent Miasta
Stargard Szczeciński

Pan
Wiesław Myszczyński
radny Rady Miejskiej
w Stargardzie Szczecińskim

Nasz znak: TL.I.7/ 0057/10/09

Data: 11.05.2009r.

W odpowiedzi na interpelację w sprawie niesprawnej studzienki kanalizacyjnej przy ul. 9 Zaodrzańskiego Pułku Piechoty uprzejmie informuję, że wymieniona studzienka jest elementem nieznannej kanalizacji, nie znajdującej się ani w ewidencji miasta ani w ewidencji MPGK Sp. z o.o. W związku z tym należało dokonać przeglądu całego systemu. W wyniku przeglądu stwierdzono, że instalacja ta jest w złym stanie technicznym i niedrożna. Rozpoczęto działania mające na celu udrożnienie tego systemu. Odpompowano ścieki i zebrane nieczystości przez co doraźnie poprawiono działanie kanalizacji.

Aby usprawnić cały układ konieczne jest wykonanie przeglądu kamerą w celu ustalenia aktualnego stanu technicznego oraz niezbędnego zakresu remontu kanalizacji. Dopiero po przeglądzie możliwe będzie określenie zakresu i wartości robót niezbędnych do zapewnienia jej sprawnego działania. Przewiduje się dokonanie przeglądu kanalizacji w roku bieżącym natomiast sprawa jej remontu będzie rozpatrywana przy konstruowaniu budżetu na rok przyszły. Do tego czasu podejmowane będą działania doraźne mające na celu uniknięcie zalewania ciągów pieszych znajdujących się w pobliżu omawianej kanalizacji.

Otrzymują:

1. Adresat
2. TL.I.7 a/a

Do wiadomości:

1. Pan Sebastian Szwałik
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Stargardzie Szczecińskim
2. Biuro Prezydenta Miasta w/m

PREZYDENT MIASTA
Stawomir Pajor

Sprawę prowadzi:

G. Chojenka

73-110 Stargard Szczeciński
tel. 0 91 578 35 70

ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17

tel: +48 91 577 00 71

fax: +48 91 578 36 67

www.stargard.pl

sekretariat@um.stargard.pl