

**Pan Wiesław Myszczyński  
Radny Rady Miejskiej  
w Stargardzie Szczecińskim**

**TI.III.5/0057/20/09**

**Data: 20.07. 2009r.**

W odpowiedzi na interpelację nr ERM.2-0057/37/09 z dnia 15 lipca 2009 roku w sprawie niewłaściwego funkcjonowania studzienek ściekowych na ulicy osiedlowej przed budynkiem A-21 na Oś. Zachód uprzejmie informuję, że problem odpływu wody nie jest związany z usytuowaniem studzienek ściekowych lecz z obecnymi parametrami technicznymi tej ulicy. W trakcie budowy tej drogi nie wzięto pod uwagę tak dużego obciążenia w jej użytkowaniu. Podbudowa na jakiej została ułożona masa bitumiczna ulega deformacji i powoduje tworzenie się zagłębień w których zbiera się woda. Usunięcie tego problemu wiąże się z jej całkowitą przebudową co w obecnej sytuacji jest niemożliwe ze względu na koszt, który wynosi ok. 300 000 zł. Od początku roku prowadzone są prace cząstkowe mające na celu doprowadzenie nawierzchni tej ulicy do parametrów, które zapewnią swobodny ruch pojazdów oraz prawidłowy odpływ wody z jej powierzchni. Ostatnie prace związane z remontem odbywały się w pierwszych dniach lipca, które w znacznym stopniu podniosły komfort poruszania się po tej drodze. W miarę posiadanych możliwości w kolejnych miesiącach prowadzone będą dalsze prace modernizacyjne na tej ulicy.

Otrzymują:

Egz. nr 1 – adresat  
Egz. nr 2 – TI a/a

Do wiadomości:

1. Pan Sebastian Szwałik Przewodniczący Rady Miejskiej
2. Biuro Prezydenta Miasta

Sprawę prowadzi:  
Janusz Onderek  
tel. 578 65 93