

**Pan
Kamil Chwałek
radny Rady Miejskiej
w Stargardzie Szczecińskim**

Nasz znak: TI.I.0003.31.2011.7

Data: 14.04.2011r.

W odpowiedzi na interpelację w sprawie działania instalacji hydrantowej przy ul. Kościuszki uprzejmie informuję, że zapytanie skierowano do MPGK Sp. z o.o. z prośbą

o udzielenie informacji na ten temat.

Z uzyskanej informacji uzyskanej od tej spółki wynika, że :

- spółka dokonuje przeglądu sieci wodociągowej z hydrantami okresowo tj. 1 raz w roku;

- podczas ostatniego przeglądu zlokalizowano 30 niesprawnych hydrantów i przystąpiono do wymiany i naprawy tych urządzeń. Czynności te przerwano w okresie zimowych z powodu niskich temperatur. W miesiącu marcu ponownie przystąpiono do tych prac. Planuje się zakończenie robót oraz dokonanie ponownego przeglądu w październiku br.;

- hydrant nadziemny przy pl. Majdanek został wymieniony 5.04.2011r. a hydrant przy ul. Kościuszki został uruchomiony i działa prawidłowo;

- w związku z prowadzonymi pracami eksploatacyjnymi na sieci wodociągowej Spółka prowadzi wymianę hydrantów podziemnych na nadziemne (tam gdzie jest to możliwe) poza bezpośrednimi pasami drogowymi tak jak to zostało wykonane na ul. Szczecińskiej. Podczas prowadzenia prac związanych z wymianą i konserwacją hydrantów wymieniane są i uzupełniane tabliczki oznakowania zewnętrznego.

Otrzymują:

1. Adresat
2. TI.I. a/a

Do wiadomości:

1. Pan Wiesław Masłowski Przewodniczący Rady Miejskiej
2. Biuro Prezydenta Miasta w/m

Sprawę prowadzi:
G. Chojenka
tel. 0 91578-35-70