

PREZYDENT MIASTA
STARGARD

Pani
Elżbieta Dybowska
Radna Rady Miejskiej
w Stargardzie

EG.0003.1.2016.2

Data: 09.02.2016r.

W odpowiedzi na złożoną interpelację dotyczącą zasilania awaryjnego instalacji energetycznej Urzędu Miejskiego w Stargardzie, informujemy, że Urząd nie jest wyposażony w spalinowe agregaty prądotwórcze. Instalacja elektryczna wyposażona jest w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Sieci komputerowe zasilane są odrębnymi układami zasilania podłączonymi do UPS umożliwiającymi podtrzymanie pracy komputerów przez okres 3-4 godzin.

W przypadku zaniku zasilania na układach przyłączeniowych, zakład energetyczny posiada możliwość przełączenia zasilania do innego obwodu w ramach funkcjonującego w energetyce zasilania pierścieniowego.

Z poważaniem

PREZYDENT MIASTA
Stawomir Pajor

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Pani Agnieszka Ignasiak Przewodnicząca Rady Miejskiej.
2. Biuro Prezydenta Miasta