

Prezydent Miasta Stargard

Urząd Miejski, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard
tel. +48 91 578 48 81, fax +48 91 578 48 89
e-mail: urząd@um.stargard.pl

Stargard, 14.07.2016 r.



**Pani
Elżbieta Dybowska
Radna Rady Miejskiej
w Stargardzie**

Nasz znak: TG.0003.8.2016.5

W odpowiedzi na interpelację ERM.0003.79.2016.2 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zawilgocenia w budynku przy ul. Światopełka 13 B uprzejmie informuję, iż po dokonaniu przeglądu technicznego ścian piwnicznych i parteru budynku stwierdzono miejscowe zawilgocenia, odparzenia tynku i zasypane doświetlenia okienek piwnicznych. Mając na uwadze powyższe, w bieżącym roku zostaną wyczyszczone zasypane doświetlenia piwniczne a w 2017 r. planowane jest wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku oraz montaż nowych okienek piwnicznych z nawiewnikami.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Aa

Do wiadomości:

1. Pani Agnieszka Ignasiak
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Stargardzie
2. Biuro Prezydenta Miasta wm

Z up. Prezydenta Miasta

Rafał Łożec
Z-ca Prezydenta Miasta