

**Pan
Jan Kalinowski
Radny Rady Miejskiej
w Stargardzie Szczecińskim**

Nasz znak: TG 5-w/0058/01/09

Data: 04.03.2009

W odpowiedzi na Pana zapytanie w piśmie o znaku EMR.2-0058/2/09 z dnia 24 lutego 2009 roku, dotyczącego konieczności odśnieżania dachów obiektów o powierzchni > 1000 m², uprzejmie informuję, że nadzór nad tymi obiektami sprawuje Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w związku z powyższym Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim nie posiada wykazu obiektów o powierzchni > 1000 m².

Jednocześnie uprzejmie informuję, że patrol Straży Miejskiej w dniu 18 lutego 2009 r. skontrolował wszystkie hipermarkety i dyskonty w Stargardzie Szczecińskim pod kątem odśnieżania przedmiotowych dachów. Patrol stwierdził przeprowadzenie pomiarów grubości warstwy śniegu we wszystkich kontrolowanych obiektach. Grubość śniegu mieściła się w przedziale od 13 cm do 18 cm podczas gdy norma dopuszcza do 30 cm. W jednym z kontrolowanych obiektów nie było przeprowadzonego pomiaru, po dokonaniu czynności pomiarowych okazało się, że zalegająca warstwa śniegu na tym dachu jest grubości 14 cm.

Otrzymują:

1. Adresat.
2. Pan Robert Zdobylak
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Stargardzie Szczecińskim.
3. Biuro Prezydenta Miasta.
4. Aa.