

Prezydent Miasta Stargard Szczeciński

Urząd Miejski, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard Szczeciński
tel. +48 91 578 48 81, fax +48 91 578 48 89
e-mail: urząd@um.stargard.pl



**Pani
Monika Kieliszak
Radna Rady Miejskiej
w Stargardzie Szczecińskim**

Nasz znak: TI.I.0003.48.2014.1

Data: 16.10.2014r.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 30.09.2014 r. w załączeniu przesyłam
wyjaśnienie w tej sprawie przesłane przez MPGK Sp. z o.o.

Otrzymują:

1. Adresat
2. TI.I. a/a

7 up. PREZIDENTA MIASTA
Grzegorz Chodzik
INŻYNIER MIASTA

Do wiadomości:

1. Pan Wiesław Masłowski Przewodniczący Rady Miejskiej
2. Biuro Prezydenta Miasta w/m

Sprawę prowadzi:
G. Chojenka
tel. 0 91578-35-70

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o

ul. Okrzei 6, 73-110 Stargard Szczeciński
tel. 91 577 12 74, fax 91 577 21 28
e-mail: mpgk@mpgk.stargard.pl



Urząd Miejski
Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska
ul. Czarnieckiego 17
73-110 Stargard Szczeciński

Wasz znak: TI.1/7030/6/14

Nasz znak: TW-50/507/754/14

Dot.: Zalewania nieruchomości przy ul Zwycięzców.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Stargardzie Szczecińskim w odpowiedzi na pismo nr. TI.1/7030/6/14 informuje, że posesje przy ul. Zwycięzców włączone są w system kanalizacji ogólnospławnej, w którym w okresie silnych opadów atmosferycznych mogą wystąpić ograniczenia w grawitacyjnym odbiorze ścieków, a zwłaszcza ścieków opadowych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 poz.690, dział 4, rozdział 2, §124 *Instalacja kanalizacyjna grawitacyjna w pomieszczeniach budynku, z których krótkotrwale nie jest możliwy grawitacyjny spływ ścieków, może być wykonana pod warunkiem zainstalowania zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym ścieków z sieci kanalizacyjnej przez zastosowanie przepompowni ścieków, zgodnie z wymogami Polskiej Normy dotyczącej projektowania przepompowni, ścieków w kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków lub urządzenia przeciwwzalewowego zgodnie z wymogami Polskiej Normy dotyczącej urządzeń przeciwwzalewowych w budynkach.*

Obowiązek montażu tych urządzeń spoczywa na właścicielu – zarządcy posesji.

Sieć kanalizacyjna w tym rejonie czyszczona była w czerwcu 2014 roku.

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR
ds. Technicznej Eksploatacyjnych
[Signature]
Piotr Tomczak

Otrzymują:

1. Adresat
2. TW a/a

NIP: 854-001-15-20, Regon: 811115758, KRS: 0000033245
Kapitał zakładowy: 53.787.000 zł
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum XIII WG w Szczecinie

www.mpgk.stargard.pl