

Stargard, 15.02.2019 r.

Dotyczy przetargu nieograniczonego na **modernizację budynku wraz z budową przyszkolnych boisk i zagospodarowaniem terenu Szkoły Podstawowej nr 2 w Stargardzie**  
- uczestnicy postępowania wszyscy –

### ODPOWIEDZI

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, Zamawiający - Gmina Miasto Stargard wyjaśnia:

#### Pytanie nr 1

„Czy inwestor wyraża zgodę na użycie naświetlaczy w technologii LED do oświetlenia boisk”..

#### Odpowiedź:

Przed wszczęciem postępowania przetargowego Zamawiający analizował możliwość dokonania zamiany opraw zaproponowanych w projekcie na oprawy typu LED. Zwróciliśmy się do kilku producentów o przedstawienie swoich propozycji.

Analizując uzyskane materiały wzięto pod uwagę nie tylko zużycie energii elektrycznej, ale również miejsce montażu opraw.

Boisko szkolne zaprojektowane jest w centrum osiedla mieszkalnego w sąsiedztwie z budynkami wielokondygnacyjnymi, gdzie rzeczą bardzo istotną jest oddzielenie ich od oświetlenia płyty boiska celem uniknięcia protestów mieszkańców.

Stosując oświetlenie oprawami LED bez dokonania nowych obliczeń projektowych w w/w zakresie jak również zaprojektowanej instalacji zasilającej jest niemożliwe

Zamawiający podtrzymuje rozwiązanie opisane dokumentacją projektową

**Niniejsze odpowiedzi i wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ**

za komisję przetargową  
**DYREKTOR BIURA**  
*Jakub Majerski*