

Stargard, 13.01.2020 r.

Dotyczy przetargu nieograniczonego na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii w Stargardzie w zakresie kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z rozbudową układu drogowego.

- uczestnicy postępowania wszyscy — ODPOWIEDZI

W uzupełnieniu do odpowiedzi z dnia 13.01.2020 na pytania Wykonawców,
Zamawiający - Gmina Miasto Stargard wyjaśnia:

Pytanie:

W przedmiarze robót dla MPGK Branża sanitarna wod.-kan. — ul. Metalowa etap II poz. 21 wykopy wynoszą 5.662,32m³ z naszych obliczeń wynika, że wykopów będzie ok 1.095,20 m³ oraz przy niwelacji terenu nasypu — dowóz 1.250m³. Jakie ilości wykonawca ma wycenić w przedmiarze.

Odpowiedź:

W poz. 21 dla odcinka sieci w5-w13 należy przyjąć obmiar: 1687,27 m³.

Niniejsze odpowiedzi i wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ

za komisję przetargową

INSPEKTOR
inż. Iwona Słoc ylas
mgr