

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

ul. Okrzei 6, 73-110 Stargard
tel. 91 577 12 74, fax 91 577 21 28
e-mail: mpgk@mpgk.stargard.pl



Stargard, dnia 02.08.2021 r.

Prezydent Miasta Stargard
Urząd Miasta Stargard
ul. Czarnieckiego 17
73-110 Stargard

Nasz znak: TW-GJ-50/507/582/2021

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Stargardzie
w odpowiedzi na pismo z dnia 28.07.2021 r. znak: TK-II.0003.7.2021.5 informuje, że:

1. Przyczyną awarii było rozszczelnienie połączenia sieci kanalizacyjnej Ø 800 z komorą zlokalizowaną w ulicy Tadeusza Kościuszki. Spowodowało to, że cała ziemia zlokalizowana nad siecią kanalizacyjną dostała się do niej powodując oberwanie się nawierzchni drogi oraz sieci wodociągowej. Ze względu na głębokość posadowienia sieci kanalizacyjnej tj. ok. 6 metrów prace wymagały szczególnych zabezpieczeń i trwały kilka dni.
2. W ul. Kościuszki zlokalizowane są sieci wodociągowe o średnicy Ø 100 mm i Ø 250 mm oraz sieci kanalizacji ogólnospławnej w zakresie średnic od Ø 250 mm do Ø 1400 mm. Stan techniczny sieci wodociągowej jest dobry o czym świadczy brak jej awaryjności w ostatnich 10 latach. W przypadku sieci kanalizacji ogólnospławnej dokonano w latach ubiegłych jej przeglądu i inspekcji telewizyjnej poddając najbardziej uszkodzony odcinek Ø 300 mm od Placu Słonecznego do Alei Gryfa bezwykopowej renowacji. Pozostałe odcinki wykonane z kamionki oraz betonu nie wskazywały uszkodzeń kwalifikujących jej do remontu. Ponadto w ciągu ostatnich 5 lat nie odnotowano na odcinku od Ronda Żołnierzy Wyklętych do Placu Słonecznego żadnych awarii.
3. W czasie usuwania awarii Spółka dokonała wymiany uszkodzonej rury na odcinku 6 m o średnicy Ø 800 mm, wymieniła podbudowę oraz grunt i odtworzyła

nawierzchnię asfaltową. Ponadto rozpoczęła postępowanie na wyłonienie wykonawcy na wykonanie bezwykopowej renowacji odcinka o długość 70 m Ø 800 i 60 m Ø 600 (szacunkowy koszt to 200 tys. zł, który nie był przewidziany w planie remontów) w obu kierunkach od powstałej awarii.

4. Spółka co roku opracowuje na podstawie aktualnych potrzeb plan remontów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Dodatkowo Przedsiębiorstwo opracowało wieloletni plan remontów i wymiany sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, w którym przewidziana jest w najbliższych latach (po roku 2024) wymiana sieci wodociągowej oraz renowacja sieci kanalizacyjnych w ul. Kościuszki.